

**ACORD DE ACCES**  
**LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE**  
Nr. 11708184 din data 27.02.2015

**Departament Clientela**  
**Serviciul Acces Gaz si Reclamatii**  
**Birou Acces Gaz Ploiesti**  
**Cartier Albert, Nr.956, Prahova - Blejoi**  
**O.P. nr.1 Ploiesti, Casuta Postala nr. 133**  
contact-retele@distrigazsud-retele.ro

Catre,  
**CONCEPT 3T SRL**  
**Strada TURNULUI, nr.5, loc.**  
**BRASOV, jud. Brasov, cod 500152**

Cod interfata DGSR:  
POD DGSR: DGSBVBRA0000300905  
Cont contract: 2001675887

**Stimate solicitant,**

1. Urmare cererii dvs. nr. **910253348** din data de **06.02.2015**, va comunicam acordul nostru privind accesul la sistemul de distributie din localitatea **BRASOV , judetului Brasov**.
2. Acordul de acces la sistemul de distributie consta in rezervarea de capacitate pentru alimentarea cu gaze naturale a urmatoarelor aparate de utilizare:
  - **TUB RADIANT**: debit **3,9100 m3/h x 4 BUC = 15,6400 m3/h**
  - Total debit: **15,6400 m3/h**
3. Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului din **Strada TURNULUI , nr. 5 , localitatea BRASOV , judetului Brasov** , se va face astfel:
  - a) realizarea unei extinderi de conducta in lungime totala de **0,000** , din , astfel:
  - b) realizarea unui bransament din .... in lungime de ..... , diametru ..... , pozata pe strada ..... , conectat la conducta de distributie de presiune , de diametru ..... ;
  - c) realizarea unui post/statie de reglare-masurare cu urmatoarele caracteristici:
    - treapta presiune in aval/amonte de robinetului de bransament/statie/postul de reglare: **PJ / PM**
    - debit maxim **40** [mc/h] in conditii standard (t=15°C si p=1,01325 bar)
    - incastrat/alipit, pozitionat la limita de proprietate, cu acces din exteriorul proprietatii

*Schita privind solutia de alimentare este anexata la prezentul acord de acces.*

**Acordul de acces s-a emis pentru: Instalatie de racordare-redim.PR**

- Punct de delimitare dintre instalatia de racordare si instalatia de utilizare: robinetului de bransament/statie/postul de reglare masurare(dupa caz) ;


-Tip contor: G25 ;

-Cadere de presiune pe contor: 2,5000 [mbar].

*Contorul se va monta in regim de joasa presiune. Pentru alie trepte de presiune in instalatia de utilizare, se va realiza reglare inainte de contor.*

4. Durata de valabilitate a prezentului acord de acces este de 12 luni de la data emiterii cu posibilitatea prelungiri, la cererea solicitantului, cu inca 12 luni. Solicitarea de prelungire trebuie facuta pe perioada de valabilitate a prezentului document, cu cel tarziu 15 zile inainte de expirare.
5. Titularul acordului de acces are obligatia de a depune cererea de racordare la SD in vederea incheierii contractului de racordare la sistemul de distributie, contract inlocuit conform contractului cadru din Regulamentul privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale .
6. Termenul limita de depunere a cererii de racordare este de 60 zile, inainte de expirarea termenului de valabilitate a acordului de acces.
7. Operatorul licentiat nu isi asuma riscul in cazul in care cladirea nu indeplineste conditiile tehnice de racordare la Sistemul de Distributie.

Sediul societății: Șosea Măgurele nr. 140  
Sector 4, București, Cod Poștal 060051  
Tel: 021 2011 2000  
www.distrigazsud-reețele.ro



**ACORD DE ACCES  
LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE  
Nr. 11708184 din data 27.02.2015**

8. Proiectarea și executarea instalației de utilizare se face numai de către agenți economici autorizați de ANRE, conform prevederilor legislației în vigoare și nu face obiectul prezentului Acord.
9. În cazul reorganizării judiciare a operatorului licențiat, acordul de acces emis de acesta rămâne valabil cu respectarea prevederilor de la punctul 4.

Acordul de acces a fost prelungit până la data \_\_\_\_\_

**Sef Birou Acces Gaz,  
ICATOIU DANIEL**

**Emitent,  
BUCUR COSMIN-ADRIAN**

